АКСЕССУАРЫ

ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ /ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ СРЕД • Тип: F-…

Предназначение
Устройство предназначено для подсоединения фланцевого разделителя сред типа BF-…, WD-… и WF-… или встраимого разделителя типа INR-… к месту замера давления. Ответный фланец вваривается в место замера давления (емкость, трубопровод и т.д.)
Плоские фланцы могут иметь отверстие в центре и служить переходником между фланцевым соединением и штуцерным.
Конструкция
Устройство представляет собой плоский или воротниковый фланец с отверстием под резьбу или штуцером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Величина
Максимальное рабочее давление, кгс/см^2	250
Масса, кг	0,5...35
Материал фланцев	Углеродистая сталь, нерж. сталь

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

Вид фланца		
0		Заглушка фланцевая по ГОСТ 12836-67, ANSI или DIN 2501
1		Фланец плоский приварной по ГОСТ 12820-80, ANSI или DIN 2501
2		Фланец воротниковый по ГОСТ 12821-80, ANSI или DIN 2501
3		Фланец плоский со штуцером по ГОСТ 12820-80, ANSI или DIN

Материал фланца	
0	Углеродистая сталь
1	Нержавеющая сталь
3	Молибденовая сталь

Условный диаметр, мм (in)
15 (1/2’’)
20 (3/4’’)
25 (1’’)
40 (3/2’’)
50 (2’’)
65 (5/2’’)
80 (3’’)
100 (4’’)
150 (6’’)

Класс давления, кгс/см^2 (psi)
6 (85)
16 (300)
40 (600)
64 (900)
100 (1500)
160 (2500)
200
250

Стандарт фланца[1)]
ГОСТ
DIN
ANSI

Входной процесс	Резьба
A	M 20x1,5
E	1/2’’ NPT
G	G 1/2’’
O	Другие

F-	1	0	-50	-16	-ГОСТ	-A	1	

Тип входного штуцера	
1	Внешний
0	Внутренний

Примеры обозначений: F-10-50-16-ГОСТ-01-A1, F-21-2’’-600-ANSI-RTJ